



**CERTIFICADO DE CONFORMIDADE**

Nº 471038

Processo:	754	CNPJ: 10.965.634/0001-32	(AIS 05)
Razão social:	INSTITUTO IRMA GIULIANA GALLI		
Classificação:	E5-1415 : CRECHES E SIMILARES		
Logradouro:	R. ANTONIO BOTELHO, 715. SERRINHA. FORTALEZA/CE. CEP 60.741-110		
Área total construída:	2.555,8 m <sup>2</sup>	Altura: 7 m	
Área do terreno:	6.240 m <sup>2</sup>		
Solicitante:	GERMANA E SILVA MOTA		
Bloco(s)	Unidade(s)	Pavimento(s)	Área Parcial
1	1	1	2.300 m <sup>2</sup>

A Edificação foi vistoriada e se encontra APROVADA de acordo com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Ceará. A CONFORMIDADE se deve ao cumprimento das seguintes exigências:

- Acesso de viaturas na edificação
- Alarme de Incêndio
- Brigada de Incêndio
- Extintores
- Iluminação de Emergência
- Projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico
- Saídas de Emergência
- Sinalização de Emergência
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
- Central de GLP
- Canalização preventiva

**Validade:** 11/11/2027

- I. Os sistemas de segurança contra incêndio e pânico foram inspecionados pelo Bombeiro Militar Fiscal abaixo identificado e se encontravam válidos e em condição de funcionamento.
  - II. A observância das normas de segurança, a validade dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico e manutenção da condição de funcionamento destes são de inteira responsabilidade do representante e/ou proprietário da edificação.
  - III. A alteração da estrutura física aqui encontrada nesta data sem o devido processo legal junto a esta coordenadoria automaticamente invalidará este certificado.
  - IV. **A edificação em que haja recarga de veículos eletrificados deverá ter atualização de projeto técnico de segurança contra incêndio no prazo máximo de 01 (um) ano bem como vistoria técnica, contado a partir da data de publicação de Norma Técnica específica que regulamenta e especifique as condições e requisitos de segurança, instalação e manutenção aplicáveis a veículos eletrificados.**
- Nota: outros itens de irregularidades poderão ser verificados em virtude de nova vistoria técnica, mesmo que a edificação possua certificado de conformidade dentro do prazo de validade.

**Vistoriador:** Moises de Oliveira Abreu - ST BM  
**Supervisor:** Marcos Domingos Penucho Diógenes - TEN CEL BM  
**Coordenador:** JOEL DE ABREU NOBRE - TEN CEL BM

AIS - Fortaleza, segunda-feira, 11 de novembro de 2024.



**COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI**  
Avenida Borges de Melo, 690, complexo CISP, Parreão, Fortaleza-CE, CEP 60415-510  
<https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento>  
Gerado em 11/11/2024 16:30:15



**CERTIFICADO Nº:** 471038

**VALIDADE:** 11/11/2027

**CNPJ:** 10.965.634/0001-32

**PROCESSO Nº:** 754

**RAZÃO SOCIAL:** INSTITUTO IRMA GIULIANA GALLI

**ENDEREÇO:** R. ANTONIO BOTELHO, 715. SERRINHA. FORTALEZA/CE. CEP 60.741-110



**COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - CEPI**  
Avenida Borges de Melo, 690, complexo CISP, Parreão, Fortaleza-CE, CEP 60415-510  
<https://www.cepi.cb.ce.gov.br/>

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página <https://certificacao.bombeiros.ce.gov.br/acompanhamento>  
Gerado em 11/11/2024 16:30:15